



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 022.01 00105

Серия ВУ № **0024003**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации строительных материалов и изделий Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие «СТРОЙТЕХНОРМ», аттестат аккредитации № ВУ/112 022.01 от 23.09.1996.

Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, город Минск, улица Кропоткина, 89; телефон +375 17 3627230, e-mail: 3@stn.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМЕТ», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за № 1155003003121, место нахождения: Российская Федерация, 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Дубовская, дом 2а, телефон +7 495 7774838, e-mail: tsv@promet.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМЕТ», место нахождения и осуществления деятельности: Российская Федерация, 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Дубовская, д. 2а.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные дымогазонепроницаемые стальные марки ВМД типа ДП-1 EIS-30 по пределу огнестойкости EIS 30, глухие, однопольные, правые и левые, с порогом, с глазком моделей «Аврора» (толщина полотна не менее 52 мм, с облицовкой внутренней стороны панелью МДФ толщиной не менее 6 мм) и «Прометей» (толщина полотна не менее 60 мм, с облицовкой с двух сторон панелями МДФ (внешняя панель толщиной не менее 8 мм, внутренняя панель толщиной не менее 6 мм)), изготавливаемые по ТУ 25.12.10-009-4727295-2021 «Двери противопожарные металлические марки ВМД типа ДП-1 EIS-30. Технические условия», сборочным чертежам конструктивных решений ВМД ДП-1 EIS30 Аврора, ВМД ДП-1 EIS30 Прометей.

Разрешенные размеры, мм: минимальный - 1400×700, максимальный - 2350×1100.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета об анализе состояния производства от 21.12.2021;

протоколов испытаний от 19.01.2022 №№ 0161-С, 0162-С, 0163-С, 0164-С испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СибМосТест», аттестат аккредитации от 01.10.2019 № RA.RU.21НС35.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененные стандарты: ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»; ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость».

Срок службы – 10 лет со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.01.2022 ПО 23.01.2027 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Игорь Леонидович Лишай

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анатолий Петрович Лущик