

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.03302
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388946
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПРОМЕТ". Адрес: 142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114. ОГРН: 1155003003121. Телефон +74957774838.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПРОМЕТ". Адрес: 142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114. ОГРН: 1155003003121. Телефон +74957774838. Адрес производства: 301602, Россия, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные металлические двупольные типы ДП2-60 и ДПС2-60, глухие и с остеклением до 25 % от площади

дверного проема (стекло многослойное пожаростойкое, марки позволяющая идентифицировать объект) "Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-Е1W60", толщина 28 мм, ТУ 5924-001-61067415-09, производства ООО "Бранд Гласс". Габаритные размеры: высота от 1500 мм до 2400 мм, ширина от 1100 мм до 1800 мм, по ТУ 5262-003-88872084-2011.
(информация об объекте сертификации)

код ОК 005 (ОКП)
52 6217

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

Метод испытаний на огнестойкость". ГОСТ Р 53303-2009 "Конструкции строительные.

код ТН ВЭД России

Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость." Предел огнестойкости EIS60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 3534-С/ТР от 14.09.2015 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, проводившего испытания и измерения)

RU.ИН14 от 20.08.2015 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 2832-АП от 25.08.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ССПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.09.2015 по 13.09.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов

