ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 140.01 00130

Серия BY № 0067951

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации №BY/112 140.01 от 23.08.2022. Место нахождения: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, пер. Войсковый, 12, каб. 24; тел. +375 17 2750088, e-mail: info@bm-cert.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМЕТ», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации за № 1155003003121, место нахождения: Российская Федерация, 301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а, телефон +7 495 7774838, e-mail: tsv@promet.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПРОМЕТ», место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные стальные дымогазонепроницаемые, со стационарным порогом, типа ДП-60EIWS: однопольные, с остеклением более 25% от площади дверного проема в свету модели ДП-1-60EIWS с габаритными размерами, мм: по высоте от 1500 по 2450, по ширине от 700 по 1150; двупольные, с остеклением более 25% от площади дверного проема в свету модели ДП-2-60EIWS с габаритными размерами, мм: по высоте от 1500 по 2450, по ширине от 1200 по 2050; номинальной толщиной полотна 67 мм, выпускаемые по ТУ 25.12.10-016-47272295-2023 «Двери противопожарные дымогазонепроницаемые типа ДП-60EIWS. Технические условия», конструкторской документации ДП-60EIWS. Светопрозрачное заполнение дверей – стекло огнестойкое многослойное – ФЕРРО ГЛАСС – EI60/EW60(v) – 26 (ТУ 23.12.12-305-47272295-2024). В комплектации с нажимной ручкой и замком с защёлкой или роликовым фиксатором и ручкой скобой (бугельная ручка). Предел огнестойкости EIWS60.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов сертификационных испытаний № 0453-С, № 0454-С, № 0455-С, № 0456-С от 09.10.2025 Испытательной лаборатории (центра) Общества с ограниченной ответственностью «СибМосТест» (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC35), акта анализа состояния производства от 05.06.2025 (орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БелМосСертификат», аттестат аккредитации № BY/112 140.01, эксперт-аудитор Штых Андрей Анатольевич).

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Примененные стандарты: ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость», пункты 1.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6. Условные обозначения дверей и условия эксплуатации согласно ТУ 25.12.10-016-47272295-2023 и паспорту на изделие.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.09.2025 **ПО** 09.10.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель органа по сертификации — Бот Марина Васильевна

Эксперт-аудитор — Штых Андрей Анатольевич

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина" з. 3712ц-2025, т. 3000